



BRL K260
20 juni 2025

Beoordelingsrichtlijn voor het Kiwa productcertificaat voor

Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen
kern voor het transport van drinkwater

Vastgesteld door het CvD Waterketen, d.d. 17-01-2025

kiwa

Voorwoord Kiwa

Deze Beoordelingsrichtlijn (BRL) is opgesteld door het College van Deskundigen Waterketen (CWK) van Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater zijn vertegenwoordigd. Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze BRL bij. Waar in deze BRL sprake is van “College van Deskundigen” is daarmee bovengenoemd college bedoeld.

Deze BRL zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor Certificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd.

De BRL was sinds 9 maart 2020 ingetrokken, vanwege het ontbreken van certificaathouders. Inmiddels is er weer vraag naar het certificeren van deze producten en is de BRL opnieuw geactiveerd.

Het Besluit bodemkwaliteit valt niet onder de werkingssfeer van deze beoordelingsrichtlijn. Voor de afgifte van een NL-BSB productcertificaat voor buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater wordt verwezen naar BRL 5070.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
2288 EA Rijswijk
Postbus 70

Tel. 088 998 44 00
nl.kiwa.info@kiwa.com
www.kiwa.com

© 2025 Kiwa Nederland B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Het gebruik van deze Beoordelingsrichtlijn door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld.

Bindend verklaring

Deze beoordelingsrichtlijn is door Kiwa bindend verklaard per 20 juni 2025.

Table of content

1.	Inleiding	5
1.1.	Algemeen	5
1.2.	Toepassingsgebied	5
1.3.	Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten	5
1.4.	Kwaliteitsverklaring	5
2.	Terminologie	6
2.1.	Definities	6
3.	Procedure voor het verkrijgen van een productcertificaat	7
3.1.	Toelatingsonderzoek	7
3.2.	Certificaatverlening	7
3.3.	Onderzoek naar de product- en/of prestatie-eisen	7
3.4.	Beoordeling productieproces	7
3.5.	Contractbeoordeling	7
4.	Producteisen	8
4.1.	Algemeen	8
4.2.	Publiekrechtelijke eisen.	8
4.2.1.	Geschiktheid voor contact met drinkwater	8
4.3.	Privaatrechtelijke eisen	8
4.3.1.	Grondstoffen voor beton	8
4.3.2.	Rubberringen	8
4.3.3.	Hygiënische behandeling van producten in contact met drinkwater	8
5.	Merken	9
5.1.	Algemeen	9
5.2.	Certificatiemerk	9
6.	Eisen aan het kwaliteitssysteem	10
6.1.	Beheer van het kwaliteitssysteem	10
6.2.	Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan	10
7.	Afspraken over uitvoering certificatie	11
7.1.	Algemeen	11
7.2.	Certificatiepersoneel	11
7.2.1.	Competentie-eisen	11
7.2.2.	Kwalificatie certificatiepersoneel	12
7.3.	Rapport toelatingsonderzoek	12
7.4.	Beslissing over certificaatverlening	12
7.5.	Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring	12
7.6.	Aard en frequentie van externe controles	12
7.7.	Rapportage aan College van Deskundigen	13
7.8.	Interpretatie van eisen	13

BRL K260

20 juni 2025

7.9.	Tekortkomingen	13
8.	Lijst van vermelde documenten	14
8.1.	Publiekrechtelijke regelgeving	14
8.2.	Normen / normatieve documenten:	14
Bijlage I: Model certificaat (informatief)		15

1. Inleiding

1.1. Algemeen

De in deze BRL opgenomen eisen worden door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag en de instandhouding van een productcertificaat voor buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater.

Deze BRL vervangt beoordelingsrichtlijn K260 van 1 november 2016.

Bij de uitvoering van certificatiwerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als opgenomen in NEN-EN-ISO/IEC 17065.

1.2. Toepassingsgebied

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor het transport van drinkwater, waarbij de inwendige druk positief, negatief of nul zijn.

De producten kunnen zowel in een sleuf danwel sleufloze methode (boorbuizen) worden aangelegd.

1.3. Acceptatie van door de leverancier geleverde onderzoeksrapporten

Ten aanzien van de eisen die opgenomen zijn in deze beoordelingsrichtlijn kan de aanvrager, in het kader van externe controle, rapporten van conformiteit beoordelende instellingen overleggen om aan te tonen dat aan de eisen van deze BRL wordt voldaan. Er zal moeten worden aangetoond dat de betreffende inspectie-, analyse-, test- en/of evaluatierapporten zijn opgesteld door een instelling die voor het betreffende onderwerp voldoet aan de betreffende accreditatienorm die van toepassing is, te weten:

- NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen,
- NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor instellingen die managementsystemen certificeren,
- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria,
- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren.

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor Accreditatie (RvA) of een andere accreditatieinstelling die geaccepteerd is als lid van een multilaterale overeenkomst inzake de wederzijdse erkenning en acceptatie van accreditatie, die binnen EA, IAF en ILAC zijn opgesteld. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden overlegd zal de certificatie-instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan.

1.4. Kwaliteitsverklaring

De op basis van deze BRL af te geven kwaliteitsverklaringen worden aangeduid als Kiwa-productcertificaat. Een model productcertificaat is ter informatie als bijlage opgenomen.

2. Terminologie

2.1. Definities

In deze BRL zijn de volgende termen en definities van toepassing:

Beoordelingsrichtlijn (BRL): de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken over het onderwerp van certificatie;

Certificatiemerk: een beschermd merk, waarvan het gebruik met machtiging van Kiwa wordt toegestaan aan de leverancier, wiens producten bij aflevering geacht kunnen worden te voldoen aan de geldende eisen.

College van Deskundigen: het College van Deskundigen Waterketen (CWK);

Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde producten bij voortdurend aan de in de BRL gestelde eisen voldoen;

Drinkwater: water bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warm tapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers; (bron Drinkwaterwet);

IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem;

Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat producten bij voortdurend voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd;

Productcertificaat: een document, dat een verklaring van Kiwa inhoudt, dat de in dat document vermelde en door de leverancier vervaardigde producten bij aflevering geacht kunnen worden te voldoen aan de voor die producten geldende eisen;

Producteisen: in maten of getallen geconcretiseerde eisen die zijn toegespitst op de (identificeerbare) eigenschappen van producten en die een te behalen grenswaarde bevatten die ondubbelzinnig kan worden berekend of gemeten;

Toelatingsonderzoek: De initiële beoordeling van de leverancier en het onderzoek van de betreffende producten ten behoeve van de eerste afgifte van een certificaat.

3. Procedure voor het verkrijgen van een productcertificaat

3.1. Toelatingsonderzoek

Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze BRL opgenomen (product)eisen inclusief bepalingmethoden en omvat, afhankelijk van de aard van het te certificeren product:

- een (monster)onderzoek, om vast te stellen of de producten voldoen aan de product- en/of prestatie-eisen;
- de beoordeling van het productieproces;
- de beoordeling van het kwaliteitssysteem en het IKB-schema;
- een toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste procedures.

3.2. Certificaatverlening

Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de beslisser (zie 7.4). Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het certificaat kan worden verleend.

3.3. Onderzoek naar de product- en/of prestatie-eisen

Kiwa zal de te certificeren producten (laten) onderzoeken aan de hand van de in de certificatie-eisen opgenomen product- en/of prestatie-eisen.

Door of namens Kiwa zullen de daarvoor benodigde monsters worden getrokken.

3.4. Beoordeling productieproces

Bij de beoordeling van het productieproces wordt nagegaan of de producent in staat is om bij voortduring producten te maken die aan de certificatie-eisen voldoen.

De beoordeling van het productieproces vindt plaats tijdens de lopende werkzaamheden bij de producent.

Deze beoordeling omvat bovendien tenminste:

- De hoedanigheid van grondstoffen, halfproducten en eindproducten;
- Het intern transport en de opslag.

3.5. Contractbeoordeling

Wanneer de leverancier niet de producent is van de te certificeren producten, zal Kiwa de overeenkomst tussen de leverancier en de producent beoordelen.

Deze schriftelijke overeenkomst, die voor Kiwa beschikbaar is, omvat ten minste:

Dat accreditatie-instellingen, schemabeheerders en Kiwa in de gelegenheid zullen worden gesteld tot het observeren van de certificatiwerkzaamheden die door Kiwa of namens Kiwa bij de producent worden uitgevoerd.

4. Producteisen

4.1. Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater moet voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt voldaan.

4.2. Publiekrechtelijke eisen.

4.2.1. *Geschiktheid voor contact met drinkwater*

Producten en materialen die in contact (kunnen) komen met drinkwater of warm tapwater mogen geen stoffen afgeven in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van de consument of anderszins de waterkwaliteit aantasten. Daartoe dienen de producten of materialen te voldoen aan de toxicologische, microbiologische en organoleptische eisen die zijn vastgelegd in de van kracht zijnde Ministeriële “Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening” (gepubliceerd in de Staatscourant). Dit betekent dat de procedure voor het verkrijgen van een erkende kwaliteitsverklaring, zoals bedoeld in de vigerende Regeling, met positief resultaat moet zijn afgerond. Producten of materialen, die zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring¹, afgegeven door bijvoorbeeld een buitenlandse certificatie-instelling, mogen ook in Nederland worden toegepast, mits deze kwaliteitsverklaring door de Minister gelijkwaardig is verklaard aan de kwaliteitsverklaring zoals bedoeld in de Regeling.

4.3. Privaatrechtelijke eisen

De privaatrechtelijke eisen en beproevingsmethoden zijn vastgelegd in BRL 5231, hoofdstuk 4. In aanvulling/afwijking daarop gelden de volgende bepalingen.

4.3.1. *Grondstoffen voor beton*

In afwijking van BRL 5231 moeten de toegepaste grondstoffen (cement, toeslagmaterialen, vulstoffen, hulpstoffen, aanmaakwater en vezels) voldoen aan tabel 2 “List of accepted Generic Constituents” van het document “Assessment of Cementitious Products in Contact with Drinking Water - 4MS Common Approach”.

Bij het gebruik van gerecyclede toeslagmaterialen moet onderzocht worden of er geen vervuiling in het toeslagmateriaal aanwezig is.

Voor hulpstoffen geldt aanvullend ook document “Cementitious Products in Contact with Drinking Water - Admixture Positive list - 4MS Common Approach”.

4.3.2. *Rubberringen*

De toe te passen rubberringen moeten voldoen aan BRL K17504.

4.3.3. *Hygiënische behandeling van producten in contact met drinkwater*

De leverancier moet over een procedure beschikken voor het (indien dit redelijkerwijs mogelijk is) zodanig beschermen van de producten, dat de hygiëne tijdens opslag en transport is gewaarborgd. Buizen en hulpstukken met een inwendige diameter kleiner dan 700 mm moeten zodanig afgeschermd worden dat de vlakken die in contact komen met drinkwater niet verontreinigd raken.

Daarnaast moet de leverancier de afnemers schriftelijk informeren over de omgang met de onder certificaat geleverde producten die in contact komen met drinkwater in het traject vanaf de aankomst op de bouwlocatie tot en met de realisatie en ingebruikneming.

Opmerking:

De primaire insteek voor de informatie is de bijdrage aan de bewustwording van het belang van hygiënisch werken als ‘preventie-maatregel’.

¹ In de “Regeling” staat (artikel 16) “Een kwaliteitsverklaring afgegeven door een onafhankelijke certificeringsinstelling in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, is gelijkwaardig aan een erkende kwaliteitsverklaring, voor zover naar het oordeel van de Minister uit de eerstgenoemde kwaliteitsverklaring blijkt dat voldaan wordt aan ten minste gelijkwaardige eisen als bedoeld in deze regeling.”

5. Merken

5.1. Algemeen

De navolgende merken en aanduidingen moeten op deugdelijke en duidelijke wijze op elk product zijn aangebracht:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding;
- volgnummer van de buis (zowel aan de binnen- als buitenzijde).

5.2. Certificatiemerk

De navolgende certificatiemerken moeten duurzaam en onuitwisbaar op het product worden aangebracht:

- Certificatiemerk: **KIWA** 
- Certificaatnummer.

6. Eisen aan het kwaliteitssysteem

In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de leverancier moet voldoen.

6.1. Beheer van het kwaliteitssysteem

Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is met het beheer van het kwaliteitssysteem van de leverancier.

6.2. Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan

De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne kwaliteitsbewaking (IKB-schema).

In dit IKB-schema moet aantoonbaar zijn vastgelegd:

- welke aspecten door de leverancier worden gecontroleerd;
- volgens welke methoden die controles plaatsvinden;
- hoe vaak deze controles worden uitgevoerd;
- hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard.

Het IKB-schema moet minimaal de volgende hoofdgroepen bevatten:

- Controle meetapparatuur,
- Ingangscontrole,
- Procescontrole,
- Productcontrole,
- Interne transport en opslag,
- Aflevering,
- Procedures voor:
 - De behandeling van klachten,
 - De afhandeling van afwijkingen en opvolging van corrigerende maatregelen.

Dit IKB-schema moet overeenkomen met het raam-IKB-schema, zoals gepubliceerd via de dienstenpagina op de website van de certificatie-instelling die deze beoordelingsrichtlijn heeft opgesteld.

7. Afspraken over uitvoering certificatie

7.1. Algemeen

De certificatie-instelling moet beschikken over een procedure waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij certificatie worden gehanteerd.

7.2. Certificatiepersoneel

Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar:

- Certificatie assessor (Certification assessor) / Reviewer: belast met het uitvoeren van ontwerp en documentatiebeoordelingen, toelatingonderzoeken, beoordelen van aanvragen en het reviewen van de conformiteitsbeoordelingen.
- Locatie assessor (Site assessor): belast met de uitvoering van de externe conformiteitsbeoordelingen bij de leverancier;
- Beslisser (Decision maker): belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde toelatingsonderzoeken en over voortzetting van certificatie naar aanleiding van uitgevoerde controles.

7.2.1. Competentie-eisen

De kwalificatie eisen voor het certificatie personeel bestaan uit kwalificatie eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel zoals vastgelegd in onderstaande tabel. De competentie van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn vastgelegd.

	Certificatie assessor / Reviewer	Locatie assessor	Beslisser
Basis competentie			
Kennis van bedrijfsprocessen, het vakbekwaam kunnen beoordelen	• HBO denk- en werk niveau • 1 jaar relevante werkervaring	• MBO denk- en werkniveau • 1 jaar relevante werkervaring	• HBO denk- en werkniveau • 5 jaar werkervaring waarvan tenminste 1 jaar m.b.t. certificatie
Auditvaardigheden	• n.v.t.	• Training auditvaardigheden	• n.v.t.
Technische competentie			
Algemene kennis van beton en betonproducten	• HBO denk- en werk niveau in één van de volgende disciplines: - o Civiele techniek - o Bouwkunde - of • 1 jaar relevante werkervaring in de betonwarenindustrie	• MBO denk- en werk niveau in één van de volgende disciplines: - o Civiele techniek - o Bouwkunde - of • 1 jaar relevante werkervaring in de betonwarenindustrie	• n.v.t.
Specifieke kennis betontechnologie	Opleiding: • Betontechnoloog BV of • Basis opleiding betontechnologie of • Betonlaborant of • relevante kennis op basis van ervaring of andere opleiding	Opleiding: • Betontechnoloog BV of • Basis opleiding betontechnologie of • Betonlaborant of • relevante kennis op basis van ervaring of andere opleiding	• n.v.t.
Kennis van certificatieschema, BRL, normatieve documenten en (interne) instructies	Deelname aan ten minste 5 bezoeken in cluster van certificatieschema's	Deelname aan ten minste 5 bezoeken in cluster van certificatieschema's, waarvan ten minste 1 zelfstandig werd uitgevoerd	• n.v.t.
Witness testing	• interne training	• interne training	• n.v.t.

7.2.2. Kwalificatie certificatiepersoneel

Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van kennis en kunde aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd.

De bevoegdheid ten aanzien van het kwalificeren moet in het kwaliteitssysteem van de certificatie-instelling zijn vastgelegd.

7.3. Rapport toelatingsonderzoek

De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen:

- volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de BRL gestelde eisen;
- traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten traceerbaar zijn vastgelegd.

De beslisser over verlening kwaliteitsverklaring moet zijn beslissing kunnen baseren op de in het dossier vastgelegde bevindingen.

7.4. Beslissing over certificaatverlening

De beslissing over de verlening van een productcertificaat of de oplegging van maatregelen ten aanzien van het productcertificaat moet zijn gebaseerd op de in het dossier vastgelegde bevindingen.

De resultaten van een toelatingsonderzoek en een periodieke beoordeling (ingeval van een kritieke tekortkoming) moeten worden beoordeeld door een reviewer.

Op basis van de uitgevoerde review wordt door de beslisser vastgesteld of:

- Het productcertificaat kan worden verleend,
- Sancties opgelegd worden,
- Het productcertificaat geschorst of ingetrokken moet worden.

De reviewer en beslisser mogen niet betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de bevindingen waarop de beslissing wordt genomen.

De beslissing moet traceerbaar worden vastgelegd.

7.5. Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring

Het productcertificaat moet zijn uitgevoerd conform het in bijlage I opgenomen model.

7.6. Aard en frequentie van externe controles

De certificatie-instelling voert na afgifte van het productcertificaat periodieke beoordelingen uit bij de certificaathouder op de naleving van zijn verplichtingen. Over de aard, omvang en frequentie van de uit te voeren periodieke beoordelingen beslist het College van Deskundigen.

Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de frequentie vastgesteld op 8 periodieke beoordelingen per jaar. Bij een goed functionerend kwaliteitssysteem is een verlaging van de bezoekfrequentie mogelijk. Jaarlijks wordt de bezoekfrequentie op basis van de in het voorgaande jaar geconstateerde tekortkomingen vastgesteld. De minimum frequentie bedraagt 4 bezoeken per jaar.

In het auditprogramma zijn de aard en frequenties vastgelegd van de periodieke beoordelingen. Deze hebben betrekking op:

- Het IKB-schema van de certificaathouder,
- De resultaten van de door de certificaathouder uitgevoerde controles,
- Metingen in het productieproces,
- Metingen aan/van het eindproduct,
- De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten,
- De naleving van de vereiste procedures,

waarbij nagegaan wordt of voldaan wordt aan de eisen in deze beoordelingsrichtlijn.

De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa naspeurbaar worden vastgelegd in een rapport.

7.7. Rapportage aan College van Deskundigen

Over de uitgevoerde werkzaamheden en de resultaten daarvan ten aanzien van de productcertificaten op basis van deze beoordelingsrichtlijn wordt door de certificatie-instellingen tenminste jaarlijks gerapporteerd aan het College van Deskundigen. In deze rapportage moeten de volgende onderwerpen aan de orde komen:

- Mutaties in aantal certificaten (nieuw/vervallen);
- Aantal uitgevoerde controles in relatie tot de vastgestelde frequentie;
- Aantal uitgevoerde toelatingsonderzoeken,
- Resultaten van de beoordelingen;
- Opgelegde maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen;
- Ontvangen klachten van derden over gecertificeerde producten.

7.8. Interpretatie van eisen

Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn gestelde eisen vastleggen in één of meer interpretatiedocument(en). Dit(Deze) interpretatie-documenten is/zijn beschikbaar voor de leden van het CvD, de certificatie-instellingen en de certificaathouders die op basis van deze beoordelingsrichtlijn actief zijn. Dit(Deze) interpretatiedocument(en) wordt/worden gepubliceerd op de website van de schemabeheerder.

Iedere certificatie-instelling die gebruik maakt van deze beoordelingsrichtlijn is verplicht de daarin vastgelegde interpretaties te hanteren.

7.9. Tekortkomingen

De weging en opvolging van tekortkomingen en het sanctiebeleid zijn vastgelegd in een interpretatiedocument bij deze beoordelingsrichtlijn, welke is gepubliceerd op de website van de schemabeheerder.

8. Lijst van vermelde documenten

8.1. Publiekrechtelijke regelgeving

Stcrt 2011, 11911, Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
laatst gewijzigd

Stcrt 2021, 28102

8.2. Normen / normatieve documenten:

Nummer	Titel
	Assessment of Cementitious Products in Contact with Drinking Water 4MS Common Approach Draft sept 2018
	Cementitious Products in Contact with Drinking Water Admixture Positive list 4MS Common Approach 24 november 2016
BRL 5231	Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van afvalwater
BRL K17504	Gevulkaniseerde rubber afdichtingsringen voor drinkwaterleidingen

Bijlage I: Model certificaat (informatief)

Certificaat	Productcertificaat K-XXXXXXX-X		kiwa	
	Uitgegeven <u>Datum invullen</u>		Vervangt <u>Tekst invullen</u>	
	Geldig van <u>Datum invullen</u>		Geldig tot <u>Datum invullen</u>	
			Pagina	1 van 2
	Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater			
	VERKLARING VAN KIWA			
	Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door			
	Bedrijfsnaam			
	geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL K260 "Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater" d.d. 20 juni 2025.			
	Ondertekening			
Kiwa				
Openbaarmaking van de verklaring is toegestaan. Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.				
				
Kiwa Nederland B.V. Sir Winston Churchilllaan 273 Postbus 70 2280 AB RUSWIJK Tel. 068 998 44 00 NL.Kiwa.info@Kiwa.com www.kiwa.nl		Informatie klant oedersgele vrij invulbaar maken		
		Informatie klant		
		Certificatieproces bestaat uit initiele en periodieke beoordeling van: • kwaliteitssysteem • product		

Buizen en hulpstukken van gewapend beton met plaatstalen kern voor het transport van drinkwater

PRODUCTSPECIFICATIE

Buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern zijn bestemd om te worden toegepast voor het transport van drinkwater.

De buizen en hulpstukken zijn vervaardigd van gewapend beton met een doorlopende plaatstalen kern. De inwendige druk kan positief, negatief of nul zijn.

De buizen en hulpstukken van gewapend beton met een plaatstalen kern voldoen aan de in BRL K260 vastgelegde producteisen. Buizen en hulpstukken met een inwendige diameter van xxx t/m xxx mm vallen onder dit productcertificaat.

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare "bijlage hygiënische aspecten" bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het beeldmerk KIWA 
Plaats van het merk: op elk product

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- productiedatum of -codering;
- type aanduiding;
- volgnummer van de buis (zowel aan de binnen- als buitenzijde);
- Certificaatnummer

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- xxx

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.