

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
INGANGSCONTROLE EN OPSLAG VAN MATERIALEN	M1	(Staal)vezels (3)	Juiste productsoort vlg. NEN-EN 14889-1 en BRL 5061 Treksterkte vlg. NEN-EN 1916 art. 4.1.1 (buizen) of NEN-EN 1917 art. 4.1.1 (putten)	Visueel en verificatie gegevens op ontvangstbon Verificatie product-informatieblad (CE markering) Verificatie certificaat vlg. BRL 5061 of Keuringsrapport vlg. NEN-EN 10 002-01	Elke levering Toetsen op geldigheid en bij nieuwe leverancier Bij nieuwe leverancier Eénmalig per type	Ja (1) Ja (6) Ja (2) Ja (2)
	M2	Bekistingsolie (3)	Juiste productsoort Opslag	Visueel en verificatie gegevens op ontvangstbon productinformatieblad visueel	Elke levering Eénmaal per type Eénmaal per week	Ja (1) Ja Ja (5)
	M3	Wapeningsstaal (3)	Juiste productsoort vlg. NEN 6008 (NEN-EN 10080) (en eventuele nadere eisen uit betreffende norm cq. BRL) Opslag vlg. NEN 6722 art. 10.1	Visueel en verificatie gegevens op ontvangstbon, walsmerk en/of label Verificatie certificaat vlg. BRL 0501 Visueel	Elke levering Bij nieuwe leverancier Eénmaal per week	Ja (1) Ja (2) Ja (5)
	M4	Geprefabriceerde wapening (3)	Vorm en afmeting Opslag vlg. NEN 6722 art. 10.1	Visueel en d.m.v. meting a.d.h.v. gewaarmerkte tekening Verificatie certificaat vlg. BRL 0503 Visueel	Elke levering Bij nieuwe leverancier Eénmaal per week	Ja (1) Ja (2) Ja (5)
	M5	Inlaatmoffen/ aansluitpompen (3)	Juiste productsoort (en eventuele nadere eisen uit betreffende norm cq. BRL)	Visueel en verificatie gegevens op ontvangstbon, stuklijst e.d., KOMO-merk Verificatie certificaat	Elke levering Bij nieuwe leverancier	Ja (1) Ja (2)
	M6	Hijsvoorzieningen (3)	Juiste productsoort vlg. interne specificaties (NEN 6722 art. 13.4.1 en eventuele nadere eisen uit betreffende BRL)	Verificatie gegevens op ontvangstbon Verificatie keuringsrapport	Elke levering Bij nieuwe leverancier en wijziging type	Ja (1) Ja (2)
	M7	Rubber (3)	Juiste productsoort (en eventuele nadere eisen uit betreffende BRL) Opslag	Verificatie gegevens op ontvangstbon, stuklijst e.d. Verificatie certificaat vlg. BRL 2013 (afvalwater) resp. BRL K17504 (drinkwater) Visueel	Elke levering Bij nieuwe leverancier Elke levering	Ja (1) Ja (2) Ja (5)
	M8	In te storten/mee te leveren artikelen (3)	Juiste productsoort Afmetingen Cementgebonden afstandhouders	Verificatie gegevens op ontvangstbon, stuklijst e.d. Meting Verificatie certificaat vlg. BRL 2817	Elke levering Elke levering Bij nieuwe leverancier	Ja (1) Ja (4) Ja (2)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst

(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat

(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking

(5) Alleen bij afwijkingen

(6) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie
	M9	Plaatstaal (3) (plaatstalen kernbuizen)	Juiste productsoort vlg. BRL K260 art. 2.4.1.6, BRL 5231 art. 5.1.1.6	Verificatie gegevens op ontvangstbon Verificatie keuringsrapport leverancier	Elke levering Elke levering Ja (1) Ja (2)
	M10	Langsdraden van voorspanstaal (3) (voorgespannen buizen)	Juiste productsoort juiste lengte Opslag vlg. NEN 6722 art. 11.2.1	Visueel en d.m.v. verificatie gegevens op ontvangstbon en label Verificatie certificaat Meting Visueel	Elke levering Bij nieuwe leverancier Elke levering 10 draden Eénmaal per week Ja (1) Ja (2) Ja (4) Ja (5)
	M11	Wikkeldraad van voorspanstaal (3) (voorgespannen buizen)	Juiste productsoort Opslag vlg. NEN 6722 art. 11.2.1	Visueel en d.m.v. verificatie gegevens op ontvangstbon en label Verificatie certificaat Visueel	Elke levering Bij nieuwe leverancier Eénmaal per week Ja (1) Ja (2) Ja (5)
	M12	Bandstaal(spieprofielring) (3) (voorgespannen buizen)	Juiste productsoort	Visueel en d.m.v. verificatie gegevens op ontvangstbon en label	Elke levering Ja (1)
	M13	Verankeringen (3) (voorgespannen buizen)	Juiste productsoort	Visueel en d.m.v. verificatie gegevens op ontvangstbon en label	Elke levering Ja (1)
	M14	Reparatiemateriaal (3)	Juiste productsoort Houdbaarheidsdatum	Visueel en d.m.v. verificatie gegevens op ontvangstbon, stuklijst etc. Productinformatieblad en verwerkingsvoorschriften Visueel	Elke levering Eénmaal per type Eénmaal per maand Ja (1) Ja Ja (5)
	M15	Gietijzeren afdekkingen (3)	Juiste productsoort vlg. BRL 9203 (en eventuele nadere eisen uit betreffende BRL) Passing Openingshoek rooster/deksel (kolken)	Verificatie gegevens op ontvangstbon Verificatie certificaat Visueel Visueel vlg. NEN 7067 art. 6.3	Elke levering Bij nieuwe leverancier Eénmaal per dag Eénmaal per dag Ja (1) Ja (2) Ja (5) Ja (5)
	M16	Gietijzeren onderdelen voor kolken (3) Vergrendeling, aansluitstomp, stankscherm	Juiste productsoort (en eventuele nadere eisen uit betreffende BRL)	Verificatie gegevens op ontvangstbon Verificatie certificaat	Elke Bij nieuwe leverancier Ja (1) Ja (2)
	M17	Scharnierpennen (3) (kolken)	Juiste productsoort Passing	Verificatie gegevens op ontvangstbon Visueel	Elke levering Eénmaal per dag Ja (1) Ja (5)
	M18	Ankerhaken (3) (kolken)	Juiste productsoort	Verificatie gegevens op ontvangstbon, stuklijst e.d.	Elke levering Ja (1)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst

(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat

(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking

(5) Alleen bij afwijkingen

(6) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten

Hoofdgroep	Onderwerp	Aspect	Methode	Frequentie	Registratie	
	M19	Ingekochte afdekplaten, tussenstukken, conussen en opzetstukken (3) (olie-en vetafscheiders)	Juiste productsoort vlg. BRL	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja (1)
			Besluit bodemkwaliteit	NL-BSB certificaat merking	Bij nieuwe leverancier Elke levering	Ja (2)
			Afmetingen en beton	Verificatie keuringsrapport producent	Elke levering	Ja (2)
			Meting	1 per levering per type	Ja (4)	
	M20	Bekledingsmateriaal (3) (putten, olie- en vetafscheiders)	Coating/lining: Juiste productsoort	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja (1)
			Bestandheid tegen chemicaliën (olie- en vetafscheiders)	NEN-EN 858 art. 8.1.3 en 8.1.4 cq. NEN-EN 1825 art. 8.1.4 en 8.2	1 x per 5 jaar en bij wijziging bescherm laag	Ja (2)
	M21	Geprefabriceerde bekleding (3) (olie- en vetafscheiders)	Juiste productsoort	Verificatie ontvangstbon en keuringsrapport leverancier	Elke levering	Ja (1)
			Lassen	Visueel	Elke levering	Ja (5)
			Afmetingen	Meting	Elke levering	Ja (5)
			Gelijkmatige verdeling verankeringen	Visueel	Elke levering	Nee
			Bestandheid tegen chemicaliën	NEN-EN 858 art. 8.1.3 en 8.1.4 cq. NEN-EN 1825 art. 8.1.4 en 8.2	1 x per 5 jaar en bij wijziging lining	Ja (2)
	M22	Vlotter (3) (olie-afscheiders)	Juiste productsoort	Verificatie ontvangstbon	Elke levering	Ja (1)
			Afmetingen	Meting	Eén vlotter per levering per type	Ja (1)
			Tarrering en merking	Meting/weging	Elke vlotter	Ja (4)
			Afdichting vlotter vlg. NEN-EN 858 art. 6.5.3	In- of externe beproeving vlg. NEN-EN 858 art. 8.3.2	Typetest per type en dichtheid	Ja (2)

(1) Door middel van stempel of paraaf op ontvangstbon/vrachtbrief, cq. inschrijven in overzichtslijst

(2) Keuringsrapport of (attest-met) productcertificaat

(3) Per productieplaats vast te leggen in het dossier Technische Specificatie

(4) Registratie van gemeten waarde of afwijking

(5) Alleen bij afwijkingen

(6) Productinformatie (CE markering) kan aangeleverd worden middels stellen i.o.m. de certificatie-instelling Kiwa documenten van de leverancier of op de etiketten bij de producten