

## TOOTE MÄRGISTUSKRITEERIUMID

15.08.2025

### 1. SERTIFIKAADIGA KAETUD TOOTED

Iga toode tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- sertifikaadi number;
- normdokument, mille alusel on sertifikaat väljastatud ja millele toode vastab;
- sertifikaadiga kaetud toimivus (tulepüsivuse- ja/või suitsupidavuse- ja/või isesulgumisvõime klass)\*;
- tootja nimi (võib lisada ka aadressi);
- toote tüüp ja/või nimi;
- toote seerianumber või kordumatu viitenumber;
- valmistusaasta (kui toote seerianumber või kordumatu viitenumber ei sisalda viidet aasta numbrile);
- märgise ülaosasse paigutatakse sertifitseerimistunnus või kiri „Kiwa certified“.
- CPR sertifikaadi korral võib märgisele lisada „CE“ sümboli ning sertifitseerimisasutuse tunnusnumbri.

**\*Tootja võib deklareerida toimivust ainult komplektsele lõpptootele.**

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70.











Märgis peab paiknema avatava avatäite lengil ja lehe serval, mitteavatava avatäite raamil.

*Harmoneeritud valdkonna lisakohustused:*

*Oma toodet turustades koostab tootja toote toimivusdeklaratsiooni lähtuvalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 305/2011. Toote müügidokumentatsiooniga antakse kaasa CE-märgis, mis on vormistatud kooskõlas Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011.*

Näidised:

# kiwa



## 2. EKSPERTARVAMUSEGA KAETUD TOOTED

Avatavad ja mitteavatavad avatäited tuleb varustada fikseeritud ja kergesti loetava sildi või märgisega, milles sisaldub vähemalt järgmine teave:

- ekspertarvamuse number;
- ekspertarvamusega kaetud toimivus (tulepüsivuse ja/või suitsupidavuse klass)\*;
- tootja nimi;
- toote tüüp ja/või nimi;
- valmistusaasta;
- märgise ülaosasse paigutatakse ekspertarvamuse tunnus või kiri „Kiwa ekspertarvamus“.

**\*Tootja võib deklareerida toimivust ainult komplektsele lõpptootele.**

Märgise mõõdud (L x K, mm): 25-40 x 55-70.

Märgis peab paiknema avatava avatäite lengil ja lehe serval, mitteavatava avatäite raamil.

Näidised:

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Kiwa<br>ekspertarvamus  |
| <b>xxx-yy-xxxx</b>                                                                | <b>xxx-yy-xxxx</b>      |
| Toote tüüp                                                                        | Toote tüüp              |
| <b>El<sub>2</sub>30</b>                                                           | <b>El<sub>2</sub>30</b> |
| <b>Sa/S200</b>                                                                    | <b>Sa/S200</b>          |
| <b>AS ABC</b>                                                                     | <b>AS ABC</b>           |
| yyyy                                                                              | yyyy                    |

### 3. VUUGITÄITED, LÄBIVIIGUMATERJALID, TULETÕKKEVAHENDID

Tootel peab sisalduma vähemalt järgmine teave:

- sertifitseerimistunnus viitega sertifikaadi numbrile\*;
- sertifikaadiga kaetud toimivus (tulepüsivuse klass / tuletundlikkuse klass);
- tootja nimi ja aadress;
- toote tüüp ja/või nimi;
- partii nr ja/või toote valmistusaeg.

**Sertifitseerimistunnuse näidis:**



*\* Sertifitseerimistunnuse paigutus tootel ei tohi olla eksitav*