



Nummer	21-G-0012/03	Vervangt	21-G-0012
Uitgegeven	13-12-2021	Eerste uitgave	12-10-2021
Geldig tot	13-12-2024	Rapportnummers	21-G-0012, 0131-B-21/1

Verklaring voor de waterdichtheid

VERKLARING VAN KIWA BDA EXPERT CENTRE

Deze verklaring is gebaseerd op een eenmalige beoordeling uitgevoerd door BDA Dak- en Geveladvies B.V. van één product, zoals op deze verklaring vermeld WB Sealant, vloeibaar één-componenten afdichtingsmiddel van

LRE Coatings B.V.

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten. De waterdichtheid van WB Sealant is beoordeeld conform EN 1928:2000.

PRODUCTNAAM

WB Sealant

TESTRESULTATEN

Bij een droge laagdikte van minimaal 2 mm is WB Sealant waterdicht.

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa BDA Expert Centre

Onderdeel van:

Kiwa BDA

Avelingen West 33

NL-4202 MS Gorinchem

Postbus 389

NL-4200 AJ Gorinchem

Tel +31 (0)183 669690

groep@bda.nl

www.kiwabda.nl

Copyright© 2021 Kiwa BDA

LRE Coatings B.V.

Groot Mijdrechtstraat 15

NL-3641 RV Mijdrecht

Tel +31 (0)297 587866

info@liquidrubbereurope.com

www.liquidrubbereurope.com

Liquid Rubber®